

Circulaire d'information

INFCIRC/1042

27 septembre 2022

Distribution générale

Français

Original : anglais, russe

Communication datée du 21 septembre 2022 reçue de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Agence

1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Agence une note verbale datée du 21 septembre 2022.
2. Conformément à la demande qui y est formulée, la note verbale et sa pièce jointe sont reproduites ci-après pour l'information de tous les États Membres.

Traduction officielle

MISSION PERMANENTE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
À VIENNE

N° 3521-n

La mission permanente de la Fédération de Russie auprès des organisations internationales à Vienne présente ses compliments au Secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique et a l'honneur de lui transmettre les informations suivantes, reçues du Ministère de la défense de la Fédération de Russie et assorties de photos, concernant la situation à la centrale nucléaire de Zaporozhskaya, compte tenu des attaques continues des forces armées ukrainiennes.

Le 20 septembre 2022, à 15 h 29, les forces armées ukrainiennes ont effectué un tir d'artillerie (1 munition d'un calibre de 152 mm) dans la zone des bassins de refroidissement par aspersion de la centrale nucléaire de Zaporozhskaya.

L'attaque a endommagé une des conduites du système technique d'alimentation en eau du premier système de sûreté du réacteur n° 5. Il n'y a pas d'incidence sur l'exploitation sûre du réacteur et la situation radiologique est normale.

Suite au bombardement du territoire de la centrale de Zaporozhskaya par les forces armées ukrainiennes dans la nuit du 20 au 21 septembre, la conduite (le système de distribution d'eau aux tuyères) du bassin du réacteur n° 5 et les principales lignes de communication du réacteur n° 6 avec un appareillage électrique extérieur de 750 kV ont été endommagées.

En conséquence de l'endommagement des principales lignes de communication avec un appareillage électrique extérieur de 750 kV et une ligne auxiliaire de 330 kV, un système de protection automatique s'est activé au réacteur n° 6 et deux groupes électrogènes diesel ont été démarrés pour assurer le fonctionnement des pompes qui refroidissent le combustible.

Le 21 septembre à 9 h 00, les groupes électrogènes diesel du réacteur n° 6 ont été arrêtés, l'alimentation électrique pour les services auxiliaires de ce réacteur ayant pu être rétablie grâce au système de secours d'autres réacteurs de la centrale.

En outre, dans la nuit du 20 au 21 septembre, des tirs d'artillerie ont eu lieu aux installations de l'infrastructure de construction d'Energodar, ville satellite de la centrale nucléaire de Zaporozhskaya.

L'administration technique de la centrale de Zaporozhskaya s'empresse d'élaborer un plan de mesures organisationnelles et techniques en préparation de la période de températures négatives. Ce plan vise notamment à garantir la sûreté de la centrale durant la période où les températures extérieures sont négatives afin de prévenir tout endommagement du matériel dû au dégivrage dans le contexte d'un arrêt à froid de tous les réacteurs.

Les lignes à haute tension de 750 kV - Zaporozhskaya, Yuzhnodonbasskaya et Kakhovskaya – et celles de 330 kV reliant la centrale nucléaire de Zaporozhskaya, la centrale thermique de Zaporozhskaya et, respectivement, les sous-stations « Ferrosplavnaya » et « Molochanskaya » sont toujours déconnectées

SECRÉTARIAT DE
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Vienne

de la centrale à cause des dégâts subis. Les besoins de la centrale nucléaire elle-même sont comblés par la centrale thermique : les lignes de puissance auxiliaire de 150 kV sont en service.

La mission permanente de la Fédération de Russie demande au Secrétariat de bien vouloir diffuser ces informations auprès de tous les États Membres de l'AIEA dans les meilleurs délais.

La mission permanente de la Fédération de Russie saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'AIEA l'assurance de sa très haute considération.

Pièce jointe : Schéma des frappes des forces armées ukrainiennes contre la centrale nucléaire de Zaporozhskaya le 20 septembre 2022 et photos des conséquences de ces frappes, 9 pages.

Vienne, le 21 septembre 2022















