

Информационный циркуляр

INFCIRC/1042

28 сентября 2022 года

Общее распространение

Русский

Языки оригинала: английский, русский

Сообщение Постоянного представительства Российской Федерации при Агентстве от 21 сентября 2022 года

1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Российской Федерации при Агентстве от 21 сентября 2022 года.
2. В соответствии с просьбой вербальная нота и приложение к ней настоящим распространяются для сведения всех государств-членов.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ВЕНЕ



PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
IN VIENNA

Erzherzog-Karl-Strasse 182
A-1220 Wien

Tel. (043-1) 282 53 91, 282 53 93
Fax (043-1) 280 56 87

№ 3521-н

Постоянное Представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и имеет честь сообщить поступившую из Минобороны России актуальную информацию, включая фотоматериалы, об обстановке на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в свете непрекращающихся нападений на эту станцию со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

В 15:29 20 сентября 2022 г. ВСУ нанесен артиллерийский удар (1 боеприпас калибра 152 мм) в район брызгальных бассейнов охлаждения ЗАЭС.

В результате удара повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока № 5. Повреждение трубы на безопасную работу энергоблока не влияет. Радиационная обстановка в норме.

В результате обстрелов ВСУ территории ЗАЭС в ночь с 20 на 21 сентября повреждены трубопровод (система раздачи воды на форсунки) в бассейне 5-го блока и главные линии связи 6-го блока ЗАЭС (далее - ГЛС) с открытым распределительным устройством (ОРУ) 750 кВ.

В результате повреждения ГЛС с ОРУ 750 кВ и линии собственных нужд 330 кВ на 6-м блоке сработала автоматическая система защиты и произошёл запуск двух дизель-генераторов для обеспечения работы насосов, охлаждающих топливо.

СЕКРЕТАРИАТУ МЕЖДУНАРОДНОГО
АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
г. Вена

По состоянию на 9:00 21 сентября дизель-генераторы 6-го блока выключены, так как удалось наладить питание собственных нужд 6-го блока с помощью резервной системы от других энергоблоков станции.

Кроме того, в ночь с 20 на 21 сентября имели место артиллерийские обстрелы по объектам строительной инфраструктуры города-спутника ЗАЭС Энергодара.

Техническая администрация ЗАЭС в срочном порядке разрабатывает план организационно-технических мероприятий подготовки к периоду отрицательных температур. Одна из задач плана - обеспечить безопасность ЗАЭС при наступлении периода отрицательных температур наружного воздуха для исключения повреждения оборудования из-за размораживания в условиях холодного останова всех блоков станции.

От ЗАЭС по-прежнему отключены по причине повреждений высоковольтные линии (ВЛ) на 750 кВ - Запорожская, Южнодонбасская, Каховская, а также ВЛ на 330 кВ ЗАЭС - Запорожская ТЭС (ЗаТЭС) - подстанция «Ферросплавная», подстанция «Молочанская». Собственные нужды ЗАЭС обеспечиваются от ЗаТЭС: в работе ВЛ собственных нужд 150 кВ.

Постоянное Представительство Российской Федерации обращается к Секретариату с просьбой в кратчайшие сроки распространить эту информацию среди всех государств-членов Агентства.

Постоянное Представительство Российской Федерации пользуется случаем, чтобы возобновить Секретариату уверения в своем самом высоком уважении.

Приложение: схема ударов ВСУ по ЗАЭС 20 сентября 2022 года и фотоматериалы последствий данных ударов, на лл.



Вена, "21" сентября 2022 года

Scheme

of AFU strikes against the Zaporozhskaya NPP on September 20, 2022

















