

情况通报

INFCIRC/1066

2022年12月13日

普遍分发

中文

原语文: 英文

乌克兰常驻国际原子能机构代表团 2022年11月29日的照会

1. 秘书处收到乌克兰常驻国际原子能机构代表团 2022 年 11 月 29 日的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会，以通告全体成员国。

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团

编号：4131/36-197-98480

国际原子能机构秘书处

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构秘书处致意，并谨通报如下。

2022 年 11 月 19 日至 20 日，由于俄罗斯的炮击，扎波里日亚核电厂场址至少有 12 次被击中的记录。炮击导致放射性废物贮存大楼、蒸汽发生器清洗系统、冷却池的喷淋装置、带有特殊建筑物的通信天桥、铁轨、两个全站柴油机中的一个的辅助系统以及电厂基础设施的其他设备受到损害。扎波里日亚核电厂的人员没有受伤。修复工作在持续进行中。辐射水平处于正常限值范围内。

俄罗斯占领者通过炮击破坏了启动 5 号和 6 号动力机组所需的基础设施，导致无法获得冬季所需的蒸汽，以确保动力机组的安全，并为电厂和埃涅尔霍达尔市的居民提供暖气和热水供应。

2022 年 11 月 23 日，由于俄罗斯对乌克兰能源基础设施的导弹攻击和国家能源系统的频率降低，能源系统对扎波里日亚核电厂自身需要的供电被停止。随着所有柴油发电机的启动，电厂进入了全厂断电模式。

此外，由于炮击，罗夫诺核电厂、南乌克兰核电厂和赫梅利尼茨基核电厂的紧急保护被触发，结果是所有动力机组自动关闭。

上述所有核电厂场址和邻近地区的辐射水平没有变化，所有指标都处于正常限值范围内。

乌克兰常驻代表团请国际原子能机构秘书处立即将本普通照会作为《情况通报》分发至国际原子能机构全体成员国。

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团借此机会再次向国际原子能机构致以最崇高的敬意。

2022 年 11 月 29 日 • 维也纳

[签名]

[印章]