

Информационный циркуляр

INFCIRC/1066

13 декабря 2022 года

Общее распространение

Русский

Язык оригинала: английский

Сообщение Постоянного представительства Украины при Агентстве от 29 ноября 2022 года

1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при Агентстве от 29 ноября 2022 года.
2. В соответствии с просьбой вербальная нота и приложение к ней настоящим распространяются для сведения всех государств-членов.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ВЕНЕ

№ 4131/36-197-98480

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и имеет честь сообщить следующее.

19–20 ноября 2022 года в результате обстрела российской артиллерией было зафиксировано не менее 12 попаданий в площадку Запорожской АЭС. В результате обстрела были повреждены здание хранилища радиоактивных отходов, система продувки парогенератора, спринклерные устройства в бассейнах выдержки, эстакада с коммуникациями, ведущая к специальным корпусам, железнодорожные пути, вспомогательные системы одного из двух дизельных станционных генераторов, а также другое оборудование, относящееся к инфраструктуре АЭС. Персонал Запорожской АЭС не пострадал. Ведутся ремонтные работы. Уровень радиации находится в пределах нормы.

Своими обстрелами российские оккупанты вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков № 5 и № 6 с целью получения пара, который требуется в зимний период для обеспечения безопасности энергоблоков, а также теплоснабжения и горячего водоснабжения станции и жителей города Энергодар.

23 ноября 2022 года в результате российских ракетных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры и снижения частоты в энергосистеме страны подача электроэнергии на собственные нужды Запорожской АЭС из энергосистемы была прекращена. Завод перешел в режим полного отключения электроснабжения, были запущены все дизельные генераторы.

Также из-за обстрела сработала аварийная защита на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, в результате чего все энергоблоки были автоматически остановлены.

Уровень радиации на площадках всех вышеуказанных АЭС и прилегающих территориях не изменился, все показатели находятся в пределах нормы.

Постоянное представительство Украины просит Секретариат Международного агентства по атомной энергии оперативно распространить настоящую вербальную ноту в качестве информационного циркуляра среди всех государств — членов МАГАТЭ.

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене пользуется случаем, чтобы возобновить Международному агентству по атомной энергии уверения в своем самом высоком уважении.

Вена, 29 ноября 2022 года

[подпись]

[печать]

В секретариат МАГАТЭ