

情况通报

INFCIRC/1272

2025年2月21日

普遍分发

中文

原语文: 英文

乌克兰常驻国际原子能机构代表团的信函

1. 2025年2月14日，秘书处收到乌克兰常驻国际原子能机构代表团的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会，以通告全体成员国。

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团

编号：4131/35-197-17220

国际原子能机构

秘书处

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构（原子能机构）秘书处致意，并谨通报如下。

2025 年 2 月 14 日凌晨约 1 时 54 分，俄罗斯联邦发射了一架配备高爆弹头的攻击型无人机，击中了切尔诺贝利核电站的新安全封隔设施结构体。新安全封隔设施是掩蔽设施的主要保护屏障，掩蔽设施封隔了人类历史上最严重核灾难即 1986 年核灾难的发生地 — 4 号反应堆机组。

这次袭击直接击中了新安全封隔设施保护壳 87 米高处的部位。爆炸对新安全封隔设施拱体的内外包层以及主起重机系统的关键设备造成了严重的结构性破坏。此外，袭击还引发了火灾，影响了该结构体约 40 平方米的范围。包括乌克兰国家紧急情况服务部和切尔诺贝利核电站人员在内的应急响应小组成功扑灭了火灾。然而，残留烟雾仍然存在，并且安全封隔设施包层上的一个洞现在威胁着掩蔽设施保护功能的完整性。

初步评定表明，安全封隔设施和掩蔽设施的安全运行条件已经受到破坏，因此有必要对损毁程度和核安全隐患进行紧急评估。原子能机构常驻切尔诺贝利核电站监测工作组的专家记录了这次袭击。

根据乌克兰监管机构乌克兰国家核监管监察局提供的信息，现场的辐射水平保持稳定，监测也在持续进行中。然而，这次袭击的长期后果仍不确定，需要立即进行国际检查。

除了实体破坏之外，这一侵略行为还带来了严重的人道主义和环境风险。封隔结构体、供电系统或辐射监测设备的任何进一步损毁都可能导致放射性物质不受控制的释放，危及乌克兰、邻国乃至整个欧洲人民的健康和安全。这次袭击进一步加剧了受影响社区的心理压力，其中许多人仍在遭受 1986 年灾难的长期影响。

这次事件是俄罗斯鲁莽政策的直接后果，它每天都将攻击型无人机对准乌克兰的核设施，包括切尔诺贝利禁区。这类行动对核安全和核安保构成了持续和不断升级的威胁。

此外，这种升级突出表明俄罗斯在继续蔑视旨在保护核设施免遭军事侵略的基本国际原则。切尔诺贝利核电站与所有核设施一样，必须根据《联合国宪章》、《核材料实物保护公约》和原子能机构安全原则始终受到保护。

值得忆及的是，切尔诺贝利新安全封隔设施是利用欧洲复兴开发银行管理的国际切尔诺贝利合作账户的捐款建造的，目的是确保该场址的长期环境安全。俄罗斯对这一关键设施的袭击是对国际核安全的直接攻击，是不可接受的核恐怖主义行为。

乌克兰常驻代表团谨请国际原子能机构秘书处立即将本普通照会作为《情况通报》分发国际原子能机构全体成员国。

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团借此机会再次向国际原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

[印章]

2025 年 2 月 14 日 • 维也纳